

Verifiche periodiche per SPG e SPI per utenti in media tensione

Gli utenti attivi e passivi connessi alla rete di media tensione con propria cabina di trasformazione, oltre ad essere soggetti alla manutenzione periodica di cabina, sono soggetti all'obbligo di verifica del sistema di protezione generale SPG e/o del sistema di protezione di interfaccia SPI qualora esistenti.

La delibera dell'AEEGSI 786/16 e la variante V2 della norma CEI 0-16 impongono tempi e modalità per tali verifiche.

In alcuni casi bisogna utilizzare una cassetta di prova relè e inviare il report all'ente distributore, in altri casi bisogna eseguire verifiche a vista annuali e riportare l'esito su una scheda di manutenzione.

Per espletare questi obblighi possono essere incaricati soggetti che ricoprono la figura di:

- responsabile tecnico di impresa da almeno cinque anni e con requisiti tecnico professionali idonei (lettera A del DM 37/08);
- professionista competente nel settore elettrico da almeno cinque anni e iscritto all'albo.

Queste verifiche sono importanti perché vanno a favore sia della sicurezza che della continuità di servizio della rete elettrica in MT.



Nostra cassetta prova relè

Di seguito un prospetto riassuntivo degli obblighi di verifica sopra descritti

Protezione da verificare	Tipo di verifica	Periodicità	Per cabine MT entrate in esercizio il	Utenti MT Interessati *	Documenti da produrre
SPG	Con cassetta Prova relè	Ogni 5 anni	Dal 01/08/2016	Tutti	Report da inviare a Ente Distributore
			Entro 01/08/2016	Attendere delibere future	/
	A vista	Annuale	Dal 01/08/2016	Tutti	Scheda di manutenzione
			Entro 01/08/2016	Attendere delibere future	/
SPI	Con cassetta prova relè	Ogni 5 anni	Qualunque data	Tutti	Report da inviare a Ente Distributore
	A Vista	Annuale	Dal 01/08/2016	Tutti	Scheda di manutenzione
			Entro 01/08/2016	Nessuno	/

* Sono ovviamente esclusi gli utenti MT con requisiti semplificati (cabina con IMS e fusibili oppure IVOR)

I nostri recapiti

Ing. Giuliano Gianluca

Perito Giuliano Giuseppe

Cda Piano delle foche

88025 Maida (CZ)

Tel. +39 345 4567062

Tel +39 389 9222662

Email: servizifotovoltaico@hotmail.com